




Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

A-A (1 : 10)




B (1 : 2)




1738

offen 2146

1210




1790



Gewinde mit Loxeal blau 55-03,
973.0013.250 dichten


C (1 : 5)



Y = 73

X = 177

D (1 : 2)




Saugschlauch im Tank mit der Krümmung nach vorne montieren.
Dokumentation beilegen:
- Betriebsanleitung der Pumpe
- Betriebsanleitung der Überfüllsicherung
- 137.0069.302 Anleitung "Elektrischer Anschluss"
- 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
- 137.0109.246 Tankpapiere für CUBE-Tank

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a
2	1	130.0059.116	Sonde für Überfüllsicherung
3	1	904.2259.000	Winkel 90°, R2"
4	1	137.0060.004	Füllleitung mit Trockenkupplung 2"
5	2	137.0109.209	Winkelbeschlag Typ BA 30 Z06
6	2	900.7706.035.A2	Linsenschraube 6x35 m. Torx
7	1	137.0309.000	CUBE-Tank 2500 l mit Auffangw.
8	1	130.0069.301	Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"
9	1	138.1019.320	Typschild für PE
10	1	137.0060.003	Saugschlauch CUBE AdBluetank kpl.
11	1	909.3319.600	Befüllschlauch DN 20, EPDM
12	1	130.0069.180	Knickschutztülle Di = 27 mm
13	1	137.0109.219	Elektrokonsole CUBE AdBlue
14	2	211.4109.023.A2	Exzenter-Spannverschluss kpl.
15	1	137.0109.202	Scharnierwelle D12
16	2	329.0709.216	Radkappe 12 mm
17	2	137.0109.208	Gasfeder Typ G 06-15 Hub190
18	1	905.6927.000	Lamellenstopfen D27 Typ SL
19	0,33 m	916.2508.060	Bürstenleiste PVC 25 x 8 grau
20	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl
21	1	322.1534.088	Klebeschild "Warnung vor
22	1	137.0049.116	Zapfpistolenhalter für CUBE-Tank
23	1	905.9531.000	PVC-Kappe DN 100 KGK
24	4	900.7706.020.A2	Linsenschraube 6x20 m. Torx
25	1	137.0109.103.BL7	PE-Deckel signalblau RAL 5005
26	1	909.5312.027	Raumspar-Federbandschelle FBS 27/12
27	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit
28	2	909.5412.010	P-Schelle D10 12 breit
29	1	137.0109.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2
30	1	137.0109.211	Schraubdeckel DN 150 schwarz
31	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2
32	1	988.3015.025	Heizgebläse VARIX 250 IP54, 5 - 15°C
33	2	909.5012.020.A2	Schlauchschelle 20-32, 12 breit
34	0,3 m	909.4220.001	Saugschlauch DN 20, EPDM
35	1	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore
36	1	137.0060.006	Baugruppe Pumpe und Elektrik kpl.
37	6	900.9504.020.ZN	Linsenschraube 4x20 m. Kreuzschlitz
38	4	900.9506.020.ZN	Linsenschraube 6x20 m. Kreuzschlitz
39	1	988.2011.050	Flachbänderder 6 mm², L = 200, 2x M6
40	3	900.5106.010.ZN	Sperrzahnschraube M6 x 10, verzinkt
41	1	900.7606.000.ZN	6kt-Sperrzahnmutter M6 DIN 6923, verz.


		CEMO GmbH 71394 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen	ISO 2768-m
						Werkstoff	
						Benennung	
						CUBE-AdBlue Outd. Basic 2.500 l	
						komplett montiert	
						Zeichng.-Nr.	Blatt:
						137.0360.001	
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.	Maßstab	1:10	
03	Änd.-Nr. 832, 843	19.08.2019	La				
02			Bearb.	19.02.2014	La		
01	Diverse	06.11.2018	La	Ers. f.			
-		08.07.2015	La	Ers. d.			
						Plot-Datum:	

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box



bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gr/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

				CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf				Allgemeintoleranzen ISO 2768-m	
								Werkstoff	
						Datum		Name	
				Bearb.		19.02.2014		La	
				Gepr.		08.07.2015		La	
				Norm					
				Maßstab		1:10			
				Ers. f.					
				Ers. d.					
1		06.07.2023							
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:				Benennung	
								CUBE-AdBlue Outd. Basic 2.500 l	
								komplett montiert	
								Zeichng.-Nr.	
								137.0360.001	
								Blatt:	
								137.0360.001	
								idw	
								Plot-Datum:	