







Darstellung ohne Klappdeckel (1 : 10)



Einstellmaß für Sonde X = 157 mm.


Lose beilegen:

- 137.0409.246 Tankpapiere DIBt
- 137.0109.302 Betriebsanleitung Leckagesonde LS-03
- 137.0109.304 Montageanleitung Füllstandanzeiger
- 137.0109.212 Füllstandanzeiger MT-Profil R-2 geruchsdicht

OBJEKT\ANZAHL		BAUTEIL\NR.	BEZEICHNUNG	
1	4	900.5106.010.ZN	Sperrzahnschraube M6 x 10, verzinkt	
2	1	905.9531.000	PVC-Kappe DN 100 KGK	
3	1	137.0109.212	Füllstandsanzeiger Typ MT-Profil R-G2	
4	1	130.0069.301	Selbstklebeschild "Nox-Reduktionsmittel"	
5	1	905.3409.000	PVC-Entlüftungskappe G2" a	
6	1	130.0069.189	Automatik-Zapfventil Kunstst./Edelstahl	
7	1	909.3319.600	Zapfschlauch DN 20, EPDM, 6 m	
8	2	909.5312.027	Raumspär-Federbandschelle FBS 27/12	
9	1	130.0069.180	Knickschutztülle Di = 27 mm	
11	1	130.0059.116	Sonde für Überfüllsicherung	
12	1	914.1028.025	O-Ring 28x2,5 NBR 70 Shore	
13	1	904.2259.000	Winkel 90°, R2"	
14	1	130.0069.152	Trockenkupplung 2" BSP IG	
15	1	130.0069.153	Staubschutzkappe Gummi	
16	1	137.0060.006	Baugruppe Pumpe und Elektrik kpl.	
17	1	130.0049.155	Kunststoff-Winkeltülle DN 19, 1" ÜWM	
18	2	909.5012.016.A2	Schlauchschelle 16 - 27 mm, 12 breit	
19	1	909.7018.156	PVC Saug- und Druckschlauch 20 x 2,2 mm	
20	1	936.211E.110	Fußfilter mit Schlauchtülle DN 19	
21	1	900.0722.100.A2	6kt-Mutter M 22x1,5 A2	
22	2	909.5012.020.A2	Schlauchschelle 20-32, 12 breit	
23	0,35 cm	909.4220.001	Saugschlauch DN 20, EPDM	
24	1	915.1828.040	Dichtung ohne Gewebe 2 dick	
25	1	905.7005.024.PP	PP-Winkeltülle 3/4" a.G.	
26	1	905.7205.000.PP	PP-Mutter 3/4"	
27	1	936.2919.101	Schlauchanschlußstück DN 19, 1" ÜWM	
28	1	000.9999.001	Typschild für PE	
29	1	137.0409.210	Leckagesonde LS-03 Typ 2 Alu-PVC	
30	1	904.0459.045	Rohrdoppelnippel R2", 45 mm lang	
31	1	137.0469.000	CUBE-Tank AdBlue 3.500 l m. Auffangwan	
32	1	900.7706.020.A2	Linsenschraube 6x20 m. Torx	
33	1	137.0409.208	Verschlusssicherung Unterteil VA	
34	1	137.0409.207	Verschlusssicherung Oberteil VA	
35	1	983.0308.020	Kabelbinder 3,5mm	



CEMO GmbH
 1138 Weinstadt
 91625 Schnelldorf



Datum Name

Bearb. 13.06.2024 La

Gepr.

Norm

Maßstab 1 : 10

Ers. f

Ers. d

Algemeintoleranzen ISO 2768-m

Werkstoff

Benennung

CUBE-Tank f. AdBlue Indoor Basic 3500 I


komplett montiert

Zeichn.-Nr. **137.0461.001**


Nr.	Änderung (Mitf.-Nr.)	Datum	Name	EDV Nr.:	137.0461.001	idw	Plot-Datum:
-----	----------------------	-------	------	----------	--------------	-----	-------------

Externe Zuleitung/external supply

Klemmenkasten Clamping box



bl = blau/*blue*
br = braun/*brown*
gn/ge = grün-gelb/*green-yellow*
sw = schwarz/*black*

 CEMO GmbH 71384 Weinstadt 91625 Schnelldorf						Allgemeintoleranzen ISO 2768-m						
						Werkstoff						
					Datum	Name		Benennung CUBE-Tank f. AdBlue Indoor Basic 3500 I komplett montiert				
				Bearb.	13.06.2024	La						
				Gepr.								
				Norm								
				Maßstab			1 : 10		Zeichng.-Nr. 137.0461.001			
				Ers. f.								
				Ers. d.								
1			06.07.2023		Ers. d.							
Nr.	Änderung (Mit.-Nr.)		Datum	Name	EDV Nr.:		137.0461.001		idw	Plot-Datum:		