









Der Wannendeckel ist an 4 Punkten mit je 1 Sechskantschraube (900.1608.021.ZN), 2 Scheiben (900.4608.000.ZN) und 1 Sechskantmutter (900.2008.000.ZN) zu befestigen. Jeweils 2 Punkte vorne und hinten. An allen anderen Stellen sind Blechmuttern (901.5108.000.ZN) zu verwenden.



lose beilegen:
- 1x 138.1719.334 Tankpapiere PRO ST/PE Generatortank
- 1x 250.0129.218 EMKA-Schlüssel gleichschließen.

Versandverpackung:
"LDE-Abdeckhaube (983.0117) für CUBE-Tank 1500 I über den fertigen Tank ziehen und im unteren Bereich mit Klebeband binden.

OBJEKT	ANZAHL	BAUTEILNR.	BEZEICHNUNG
1	1	138.1819.101	Auffangwan. m. Deckeln kpl.
2	1	138.1819.208	PE-Tank kpl. 440 L, Generatortank
3	1	138.1819.220	Leckagesonde LS-03 Typ 2
4	2	900.2606.000.ZN	Scheibe A 6.4 DIN 125 verzinkt
5	1	900.1606.015.ZN	Sechskantschraube DIN 933 - M6 x 16
6	1	900.2006.000.ZN	Skt.Mutter M 6 DIN 985
7	8	901.5108.000.ZN	Blechmutter Typ6 M8
8	8	900.4608.000.ZN	Scheibe A 8.4 DIN 9021
9	8	900.1608.021.ZN	Skt-Schr. M8x25 DIN EN 24017
10	1	138.1019.379	Klebeschild "Warnung vor Handverletzungen"
11	1	138.0119.302	Selbstklebeschild DT-Mobil
12	1	138.1239.304	Klebeschild "Verbot"
13	2	138.1529.303	Haftetikett Feuersymbol mit UN1202
14	2	138.0019.332	Haftetikett "umweltgefährdend"
15	1	138.1019.320	Typschild für PE

CEMO GmbH 71636 Metzingen 91000 Schneider		Allgemeintoleranzen ISO 2768-m
Datum 07.12.2020	Name Sk	Benennung DT-Mobil PRO PE 440 I Genratortank
Gepr. Norm		m. Schnellkupplung (1x Vor- u. Rücklauf)
Maßstab 1:5		Zeichn.-Nr. 138.1814.001
Ers. f. Ers. d.		Blatt: 138.1814.001
Nr. Änderung (Mit-Nr.)	Datum	Name (Zur-Nr.)